ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по

(наименование территориального органа государственного контроля (надзора))

Предписание
об устранении выявленных нарушений
обязательных требований

№ 297 УПР по Ярославской области « 06 » сентября 23

(место выдачи предписания)

Мною, главным специалистом-экспертом отдела санитарного надзора Петровой Н.А.

(фамилия, имя, отчество инспектора)

при проведении профилактического визита в отношении:
муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 246» ИНН 7607014840 ОГРН 1027600983035,
по адресу: **150010, Ярославская область, г.Ярославль, ул. Пирогова, д.16**

(указывается наименование контролируемого лица, адрес место нахождения и места осуществления деятельности)

выявлены следующие нарушения обязательных требований:
СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»:

1. Отмечаются дефекты и повреждения потолка (следы протеканий, отслоение покрасочного слоя) на лестничном пролете около оконного проема между первым и вторым этажом по правой стороне здания и на лестничном пролете около оконного проема между первым и вторым этажом по левой стороне здания, что не позволяет проводить влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств, что является нарушением п. 2.5.3.
2. Отмечаются дефекты стен (около моечной раковины выпадение местами глазурованной плитки) в медицинском блоке: массажный кабинет, что не позволяет проводить влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств, что является нарушением п. 2.5.3.
3. Отмечаются дефекты потолка в раздевальной комнате группы № 1: визуально около дверного проёма на потолке обрушение штукатурки, до основных потолочных плит диаметром 70 на 50 см., с дальнейшей трещиной по всей стене, что является небезопасным для детей и сотрудников детского сада, что является нарушением п. 2.5.3.
4. Отмечаются дефекты потолка перед входом в раздевальную комнату группы № 3:

визуально на потолке обрушение штукатурного слоя, до основных потолочных плит диаметром 70 на 80 см, что является небезопасным для детей и сотрудников, что является нарушением п. 2.5.3.

5. В протоколе лабораторных исследований ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ярославской области» № 604/ф от 06.09.2023 искусственная освещенность в помещениях детского сада (см. протокол) не соответствует санитарно-эпидемиологическим требованиям, что является нарушением п. 2.8.5

(указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта, обязательные требования которого были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю:

1. Принять меры по устранению дефектов потолков и стен помещений дошкольной организации согласно п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», срок – 25.11.2024
2. Обеспечить во всех помещениях дошкольной организации (см. протокол № 604/ф от 06.09.2023) искусственное освещение согласно п. 2.8.5 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», срок – 25.11.2024

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на

муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 246» ИНН 7607014840 ОГРН 1027600983035,

по адресу: 150010, Ярославская область, г.Ярославль, ул. Пирогова, д.16

наименование и адрес место нахождения контролируемого лица

Информацию о выполнении настоящего предписания представить по e-mail: petrova_na@76.rospotrebnadzor.ru до 25.11.2024

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Заместитель руководителя Золотина Л.С.

Предписание направлено в электронном виде по E-mail: yardou246@yandex.ru
дата, время
06.09.2023 в 15.00